



LABORATOIRE CENTRAL

39 bis, rue de Dantzig - 75015 PARIS

Tél : 01 55 76 24 15

Mél : pp-labcent@interieur.gouv.fr - Site internet : www.lcpp.fr

PÔLE MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE
Section essais de conformité et examen de matériels



**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT
DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU
PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE
Valable 5 ans à partir de la date de délivrance**

PROCÈS-VERBAL N° 11/9845

et annexes de 9 pages

MATÉRIAU présenté par :

MARQUE COMMERCIALE : ARTICLE N° 11/14

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100 % coton ignifugé.
Masse au mètre carré : de 140 à 210 grammes environ
Épaisseur voisine de 0,5 millimètres.
Coloris unis variés.

RAPPORT D'ESSAI N° 11/9845 du 14/05/2012

NATURE DES ESSAIS : ESSAIS AU BRÛLEUR ÉLECTRIQUE ET VIEILLISSEMENT EN CHAMBRE CLIMATIQUE

CLASSEMENT M1

DURABILITÉ DU CLASSEMENT : Non limitée (Tissu non lavable et non nettoyable à sec)

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 14/05/2012

Pour le Directeur
le chef du pôle mesures physiques et sciences de
l'incendie

Patrick PINEAU



Le responsable technique

Freddy MSIKA